

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Empowered Body ID039

Zertifikat

039-MPA NRW-00361-01

Version 06

Zertifikatsinhaber

Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG
Rockwool Straße 37-41
45966 Gladbeck
Deutschland

Herstellwerk

Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG
45966 Gladbeck
Deutschland

Bauprodukt

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
(entsprechend beigefügter Anlage)

Prüfgrundlage(n)

EN 13162:2012+A1:2015
insulation keymark scheme rules 2.0 (2016-11)

Konformitätszeichen



MPA NRW-00361-01

Zertifizierte Eigenschaften

Alle Eigenschaften werden einmal pro Jahr und pro Stufe bzw. Klasse und Nennwert durch eine notifizierte Stelle geprüft.
Es erfolgt eine regelmäßige Entnahme von Produkten und Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle durch die bevollmächtigte Zertifizierungsstelle.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Führung des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registriernummer 039-MPA NRW-00361-01. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.01.2017 ausgestellt und bleibt bis zum 08.05.2021 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 09.05.2019





Dipl.-Ing. Th. Kloos
Stellv. Leiter der Produktzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 039-MPA NRW-00361-01 vom
16.01.2019, Version 05.



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
der Firma Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG, Werk Gladbeck

Linie	Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	WLF- Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
1	Brandschutz-Profilfüller-40	A1	-----	1	0,034	38 - 156	T3-AFr8
1	Dämmkeil 035	A1	-----	1	0,034	80 - 200	T3-AFr12
1	Fixrock 035	A1	-----	1	0,034	60 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
1	Fixrock 035 LB	A1	-----	1	0,034	30 - 60	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
1	Fixrock 035 VS	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	40 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
1	Fixrock 035 VS LB	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	20 - 60	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
1	Flexirock 035	A1	-----	1	0,034	80 - 200	T2-AFr12
1	Formrock 035	A1	-----	1	0,034	20 - 60	T3-AFr12
1	Kernrock	A1	-----	1	0,034	40 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)
1	RPI-4 035	A1	-----	1	0,034	20 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)
1	RPI-4.5 035	A1	-----	1	0,034	20 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr7
1	RPI-5 035	A1	-----	1	0,034	20 - 200	T3-WL(P)-AFr12
1	RPI-6 035	A1	-----	1	0,034	20 - 200	T3-WL(P)-AFr20
1	RPI-7 035	A1	-----	1	0,034	20 - 200	T3-WL(P)-AFr25
1	RP-KD 035 VS	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	40 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)
1	Sonorock 035	A1	-----	1	0,034	40 - 200	T3-AFr8
1	Soundrock 5 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	1	0,034	30 - 200	T3-WL(P)-AFr12
1	Soundrock 5 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	30 - 200	T3-WL(P)-AFr12
1	Soundrock 6 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	30 - 200	T3-WL(P)-AFr20
1	Soundrock 7 NZ 035	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	1	0,034	50 - 200	T3-TR1-SD10-AFr20
1	Soundrock 7 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	20 - 200	T3-WL(P)-AFr20
1	Steelrock 035	A1	-----	1	0,034	40 - 200	T3-TR1-WL(P)-AFr12
1	Steelrock 70-035	A1	-----	1	0,034	40 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr20
1	Termarock 50	A1	-----	1	0,034	30 - 200	T3-AFr16
1	RPI-10 035	A1	-----	3	0,034	20 - 200	T4-CS(10)5-TR4-WL(P)-AFr35
1	RPI-8 035	A1	-----	3	0,034	20 - 200	T4-TR1-WL(P)-AFr25
1	RPI-9 035	A1	-----	3	0,034	20 - 200	T4-CS(10)5-TR1-WL(P)-AFr35
1	Tegarock	A1	-----	3	0,034	40 - 200	T4-CS(10)20-AFr5
1	Termarock 100	A1	-----	3	0,034	15 - 160	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
1	Floorrock AP	A1	-----	5	0,039	20	T4-CS(10)50-TR7,5-WS
1	Floorrock AP	A1	-----	5	0,039	30 - 160	T4-CS(10)60-TR7,5-WS
1	Silkrock 10 SE	A1	Glasseide, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
1	Silkrock 10 SE hygienic	A1	Glasseide, schwarz, einseitig, nach VDI6022	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
1	Silkrock 10 SZ	A1	Glasseide, schwarz, zweiseitig	5	0,039	40 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
1	Silkrock 12 SE	A1	Glasseide, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
1	Silkrock 9 SE	A1	Glasseide, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
1	Soundrock 10 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
1	Soundrock 10 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
der Firma Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG, Werk Gladbeck

Linie	Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	WLF- Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
1	Soundrock 10 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	5	0,039	40 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
1	Soundrock 12 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
1	Soundrock 12 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
1	Soundrock 9 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
1	Soundrock 9 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	5	0,039	40 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
1	Dämmkeil	A1	-----	6	0,039	80 - 200	T3-AFr7
1	Fixrock 040	A1	-----	6	0,039	30 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
1	Fixrock 040 LB	A1	-----	6	0,039	30 - 60	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
1	Fixrock 040 VS	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
1	Fixrock 040 VS LB	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	20 - 60	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
1	RPI-2.5	A1	-----	6	0,039	40 - 200	T3-AFr7
1	RPI-3	A1	-----	6	0,039	30 - 200	T3-AFr7
1	RPI-3.5	A1	-----	6	0,039	20 - 200	T3-AFr7
1	RPI-4	A1	-----	6	0,039	20 - 200	T4-TR1-AFr12
1	RP-KD 040	A1	-----	6	0,039	40 - 150	T3-WL(P)-AFr6
1	RP-KD 040 VS	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 150	T3-WL(P)-AFr6
1	Silkrock 3 SE	A1	Glasseide, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 200	T3-AFr7
1	Silkrock 3 SE hygienic	A1	Glasseide, schwarz, einseitig, nach VDI6022	6	0,039	50 - 200	T3-AFr7
1	Silkrock 3 SE Trox	A1	Glasseide, schwarz, einseitig	6	0,039	100 - 200	T3-AFr7
1	Silkrock 3 SZ	A1	Glasseide, schwarz, zweiseitig	6	0,039	100 - 200	T3-AFr7
1	Silkrock 3 SZ hygienic	A1	Glasseide, schwarz, zweiseitig, nach VDI6022	6	0,039	100 - 200	T3-AFr7
1	Silkrock 3 SZ Trox	A1	Glasseide, schwarz, zweiseitig	6	0,039	100 - 200	T3-AFr7
1	Silkrock 4 SE	A1	Glasseide, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 200	T3-AFr12
1	Silkrock 4 SE hygienic	A1	Glasseide, schwarz, einseitig, nach VDI6022	6	0,039	50 - 200	T3-AFr12
1	Sonorock Plus	A1	-----	6	0,039	40 - 200	T3-AFr6
1	Sonorock-Akustik	A1	-----	6	0,039	45 - 95	T3-AFr6
1	Soundrock 3 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	6	0,039	50 - 200	T3-AFr7
1	Soundrock 3 NZ	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	6	0,039	50 - 200	T3-AFr7
1	Soundrock 3 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 200	T3-AFr7
1	Soundrock 3 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	6	0,039	50 - 200	T3-AFr7
1	Soundrock 4 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	6	0,039	40 - 200	T3-AFr12
1	Soundrock 4 NZ	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	6	0,039	100 - 200	T3-AFr12
1	Soundrock 4 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	40 - 200	T3-AFr12
1	Soundrock 4 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	6	0,039	80 - 200	T3-AFr12
1	Steelrock 040	A1	-----	6	0,039	40 - 200	T3-WL(P)-AFr6

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
der Firma Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG, Werk Gladbeck

Linie	Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	WLF- Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
1	Termarock 30	A1	-----	6	0,039	30 - 200	T3-AFr7
1	Bondrock 040 MV	A2, s1-d0	Mineralvlies, weiß	7	0,039	50 - 160	T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15- PL(5)800-WS
1	Durock 040	A1	-----	7	0,039	60 - 180	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR10- PL(5)650-WS
1	Georock 040	A1	Formteil aus Durock 040	7	0,039	40 - 160	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR10- PL(5)650-WS
1	Georock 040 MV	A2, s1-d0	Mineralvlies weiß, Formteil aus Bondrock 040 MV	7	0,039	40 - 160	T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15- PL(5)800-WS
1	Keprocks	A1	-----	7	0,039	10 - 160	T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15- PL(5)600-WS
1	Keprocks MV	A2, s1-d0	Mineralvlies weiß, Formteil aus Bondrock 040 MV	7	0,039	10 - 160	T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15- PL(5)600-WS
1	MiFa DP-GF	A1	-----	7	0,039	30 - 180	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR10- PL(5)550-WS
1	Prorock 040	A1	-----	7	0,039	60 - 180	T4-CS(10)50-TR7,5-PL(5)550
1	RP-GF	A1	-----	7	0,039	40 - 180	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR7,5- PL(5)600-WS
1	RP-GF 70	A1	-----	7	0,039	40 - 200	T4-CS(10)70-TR10-PL(5)550- DS(70,90)-WS-MU1
1	RPI-12	A1	-----	7	0,039	20 - 180	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
1	RPI-13.5	A1	-----	7	0,039	20 - 160	T4-CS(10)50-TR10-WS-AFr60
1	RAF	A1	-----	9	0,039	20 - 200	T3-AFr10
1	RAF-SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	9	0,039	20 - 200	T3-AFr10
1	RPI-6	A1	-----	9	0,039	20 - 200	T4-TR1-AFr20
1	RPI-7	A1	-----	9	0,039	20 - 200	T4-TR1-AFr20
1	Silkrock 5 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	30 - 200	T3-AFr12
1	Silkrock 5 SE hygienic	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig, nach VDI6022	9	0,039	30 - 200	T3-AFr12
1	Silkrock 5 SZ	A1	Glasseeide, schwarz, zweiseitig	9	0,039	60 - 200	T3-AFr12
1	Silkrock 6 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	30 - 200	T3-AFr20
1	Silkrock 7 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	20 - 160	T3-AFr20
1	Silkrock 8 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	20 - 140	T3-AFr25
1	Solarrock 5	A1	-----	9	0,039	30 - 200	T3-AFr12
1	Soundrock 6 NZ	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	9	0,039	60 - 200	T3-AFr20
1	Soundrock 6 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	9	0,039	50 - 200	T3-AFr20
1	Soundrock 8 NZ	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	9	0,039	40 - 200	T3-AFr25
1	Soundrock 8 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	9	0,039	20 - 200	T3-AFr25
1	Brandschutz-Profilfüller-150	A1	-----	10	0,039	38 - 156	T3-AFr43
1	Hardrock 040	A1	-----	10	0,039	50 - 160	T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR10- PL(5)1000-WS
1	RDK	A1	-----	10	0,039	80 - 100	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR10- PL(5)650-WS
1	RPI-15	A1	-----	10	0,039	20 - 140	T4-CS(10)20-TR15-AFr60
1	RPI-17	A1	-----	10	0,039	10 - 120	T4-CS(10)20-TR20-AFr60

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
der Firma Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG, Werk Gladbeck

Linie	Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	WLF- Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
1	RP-KGD	A1	-----	10	0,039	5 - 100	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR7,5- PL(5)550-WS
1	RP-TF	A1	-----	10	0,039	20 - 120	T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR7,5- PL(5)500-WS
1	Soundrock 15 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	10	0,039	20 - 120	T4-CS(10)5-TR1-AFr60
1	Durock 037	A1	-----	37	0,036	60 - 140	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR7,5- PL(5)650-WS
1	ROCKACIER B NU ENERGY	A1	-----	37	0,036	100-200	T5-TR10-DS(70,90)-CS(10)30- PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
1	BONDROCK MV 038	A2, s1-d0	Mineralvlies, weiß	38	0,037	50 - 160	T4-CS(10)70-TR15-PL(5)800- DS(70,90)-WS-MU1
1	Georock 038	A1	Formteil aus Hardrock 038	38	0,037	40 - 160	T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR10- PL(5)800-WS
1	Hardrock 038	A1	-----	38	0,037	60 - 160	T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR10- PL(5)800-WS
3	Brandschutz-Profilfüller-40	A1	-----	1	0,034	38 - 156	T3-AFr8
3	Brickrock	A1	-----	1	0,034	43	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)
3	Brickrock Plus	A1	-----	1	0,034	20 - 240	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr7
3	Ceilrock Top	A1	Glasvlies, natur, einseitig	1	0,034	60 - 200	T5-CS(10)7,5-TR1-AFr5
3	Dämmkeil 035	A1	-----	1	0,034	80 - 240	T3-AFr12
3	Fixrock 035	A1	-----	1	0,034	60 - 240	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
3	Fixrock 035 LB	A1	-----	1	0,034	30 - 60	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
3	Fixrock 035 VS	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	40 - 240	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
3	Fixrock 035 VS LB	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	30 - 60	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
3	Flexirock 035	A1	-----	1	0,034	80 - 240	T2-AFr12
3	Formrock 035	A1	-----	1	0,034	20 - 60	T3-AFr12
3	Kernrock	A1	-----	1	0,034	40 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)
3	Planarock Top	A1	Glasvlies, natur, einseitig	1	0,034	60 - 200	T5-CS(10)7,5-TR1-AFr5
3	RPI-4 035	A1	-----	1	0,034	20 - 240	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)
3	RPI-4.5 035	A1	-----	1	0,034	20 - 240	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr7
3	RPI-5 035	A1	-----	1	0,034	20 - 240	T3-WL(P)-AFr12
3	RPI-6 035	A1	-----	1	0,034	20 - 240	T3-WL(P)-AFr20
3	RPI-7 035	A1	-----	1	0,034	20 - 240	T3-WL(P)-AFr25
3	RP-KD 035 VS	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	40 - 200	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)
3	Sonorock 035	A1	-----	1	0,034	40 - 240	T3-AFr8
3	Soundrock 5 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	1	0,034	30 - 240	T3-WL(P)-AFr12
3	Soundrock 5 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	30 - 240	T3-WL(P)-AFr12
3	Soundrock 6 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	30 - 240	T3-WL(P)-AFr20
3	Soundrock 7 NZ 035	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	1	0,034	40 - 240	T3-TR1-SD10-AFr20
3	Soundrock 7 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	1	0,034	20 - 240	T3-WL(P)-AFr20
3	Steelrock 035	A1	-----	1	0,034	40 - 240	T3-TR1-WL(P)-AFr12
3	Steelrock 035 Plus	A1	-----	1	0,034	120 - 240	T3-TR1-WL(P)-AFr12
3	Steelrock 70-035	A1	-----	1	0,034	40 - 240	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr20
3	Tegarock L	A1	-----	1	0,034	60 - 200	T2-CS(10)10-AFr5

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
der Firma Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG, Werk Gladbeck

Linie	Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	WLF- Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
3	Termarock 40	A1	-----	1	0,034	30 - 240	T3-AFr10
3	Termarock 50	A1	-----	1	0,034	30 - 240	T3-AFr16
3	Termarock L 50	A1	-----	1	0,034	40 - 80	T3-AFr16-MU1
3	Klemmrock 035	A1	-----	2	0,034	120 - 240	T2-AFr8
3	Klemmrock L 035	A1	-----	2	0,034	120 - 240	T2-AFr8-MU1
3	Pentarock 035	A1	-----	2	0,034	60 - 240	T2-AFr8
3	Varirock 035	A1	-----	2	0,034	60 - 240	T2-AFr8
3	Betorock 035	A1	-----	3	0,034	20 - 200	T3-CS(10)20-TR1-WL(P)-AFr5
3	Floorrock HP	A1	-----	3	0,034	20	T7-SD48-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43
3	Floorrock HP	A1	-----	3	0,034	25	T7-SD29-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43
3	Floorrock HP	A1	-----	3	0,034	30	T7-SD27-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43
3	Floorrock HP	A1	-----	3	0,034	35	T7-SD25-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43
3	Floorrock HP	A1	-----	3	0,034	40	T7-SD21-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43
3	Floorrock HP	A1	-----	3	0,034	50	T7-SD18-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43
3	Floorrock HP	A1	-----	3	0,034	60	T7-SD14-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43
3	Floorrock HP	A1	-----	3	0,034	70	T7-SD11-CP2-CC(3,0/0,7/10)12-AFr43
3	Floorrock L SE	A1	-----	3	0,034	20	T6-SD20-CP5-AFr25-MU1
3	Floorrock L SE	A1	-----	3	0,034	25	T6-SD15-CP5-AFr25-MU1
3	Floorrock L SE	A1	-----	3	0,034	30	T6-SD13-CP5-AFr25-MU1
3	Floorrock L SE	A1	-----	3	0,034	35	T6-SD12-CP5-AFr25-MU1
3	Floorrock L SE	A1	-----	3	0,034	40	T6-SD12-CP5-AFr25-MU1
3	Floorrock L SE	A1	-----	3	0,034	45	T6-SD11-CP5-AFr25-MU1
3	Floorrock L SE	A1	-----	3	0,034	50	T6-SD10-CP5-AFr25-MU1
3	Floorrock SE	A1	-----	3	0,034	20	T6-SD18-CP5-AFr25
3	Floorrock SE	A1	-----	3	0,034	25	T6-SD13-CP5-AFr25
3	Floorrock SE	A1	-----	3	0,034	30	T6-SD11-CP5-AFr25
3	Floorrock SE	A1	-----	3	0,034	35	T6-SD10-CP5-AFr25
3	Floorrock SE	A1	-----	3	0,034	40	T6-SD10-CP5-AFr25
3	Floorrock SE	A1	-----	3	0,034	45	T6-SD9-CP5-AFr25
3	Floorrock SE	A1	-----	3	0,034	50	T6-SD8-CP5-AFr25
3	Floorrock SE	A1	-----	3	0,034	55	T6-SD7-CP5-AFr25
3	Floorrock TE	A1	-----	3	0,034	20	T7-SD30-CP3-AFr43
3	Floorrock TE	A1	-----	3	0,034	25	T7-SD23-CP3-AFr43
3	Floorrock TE	A1	-----	3	0,034	30	T7-SD19-CP3-AFr43
3	Floorrock TE	A1	-----	3	0,034	40	T7-SD16-CP3-AFr43
3	Floorrock TE	A1	-----	3	0,034	50	T7-SD12-CP3-AFr43
3	RPI-10 035	A1	-----	3	0,034	20 - 220	T4-CS(10)5-TR4-WL(P)-AFr35

Anlage 1 zum

Seite 5 von 9

Zertifikat | 039-MPA NRW-00361-01 (Version: 06) vom 09.05.2019 |

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
der Firma Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG, Werk Gladbeck

Linie	Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	WLF- Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
3	RPI-8 035	A1	-----	3	0,034	20 - 240	T4-TR1-WL(P)-AFr25
3	RPI-9 035	A1	-----	3	0,034	20 - 240	T4-CS(10)5-TR1-WL(P)-AFr35
3	Splitrock MW 20	A1	-----	3	0,034	20	T6-WL(P)-SD18-CP5-AFr25
3	Splitrock MW 30	A1	-----	3	0,034	30	T6-WL(P)-SD11-CP5-AFr25
3	Splitrock MW 40	A1	-----	3	0,034	40	T6-WL(P)-SD10-CP5-AFr25
3	Tegarock	A1	-----	3	0,034	40 - 200	T4-CS(1020-AFr5
3	Termarock 100	A1	-----	3	0,034	15 - 160	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
3	Masterrock 035	A1	-----	4	0,035	60 - 220	T4-AFr25
3	Masterrock 035 Kleinformat	A1	-----	4	0,035	60 - 220	T4-AFr25
3	Floorrock AP	A1	-----	5	0,039	20	T4-CS(10)50-TR7,5-WS
3	Floorrock AP	A1	-----	5	0,039	30 - 160	T4-CS(10)60-TR7,5-WS
3	Floorrock L AP	A1	-----	5	0,039	20	T4-CS(10)50-TR7,5-WS-MU1
3	Floorrock L AP	A1	-----	5	0,039	30 - 100	T4-CS(10)60-TR7,5-WS-MU1
3	Silkrock 10 SE	A1	Glasseide, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
3	Silkrock 10 SE hygienic	A1	Glasseide, schwarz, einseitig, nach VDI6022	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
3	Silkrock 10 SZ	A1	Glasseide, schwarz, zweiseitig	5	0,039	40 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
3	Silkrock 12 SE	A1	Glasseide, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
3	Silkrock 9 SE	A1	Glasseide, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
3	Solarrock 9 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T3-AFr25
3	Solarrock 9 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	5	0,039	40 - 100	T3-AFr25
3	Soundrock 10 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
3	Soundrock 10 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
3	Soundrock 10 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	5	0,039	40 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr25
3	Soundrock 12 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
3	Soundrock 12 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	5	0,039	20 - 100	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
3	Streetrock 105 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	5	0,039	30 - 180	T3-CS(10)5-TR1-WL(P)-AFr30
3	Streetrock 120 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	5	0,039	30 - 180	T3-CS(10)5-TR1-WL(P)-AFr50
3	Streetrock 95 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	5	0,039	30 - 180	T3-CS(10)5-TR1-WL(P)-AFr30
3	Dämmkeil	A1	-----	6	0,039	80 - 240	T3-AFr7
3	Fixrock 040	A1	-----	6	0,039	30 - 240	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
3	Fixrock 040 LB	A1	-----	6	0,039	30 - 60	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
3	Fixrock 040 VS	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 240	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
3	Fixrock 040 VS LB	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	20 - 60	T3-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AFr5
3	Klemmrock	A1	-----	6	0,039	140 - 240	T2-AFr6
3	RPI-2.5	A1	-----	6	0,039	40 - 240	T3-AFr7
3	RPI-3	A1	-----	6	0,039	30 - 240	T3-AFr7
3	RPI-3.5	A1	-----	6	0,039	20 - 240	T3-AFr7

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
der Firma Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG, Werk Gladbeck

Linie	Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	WLF- Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
3	RPI-4	A1	-----	6	0,039	20 - 240	T4-TR1-AFr12
3	RP-KD 040	A1	-----	6	0,039	40 - 150	T3-WL(P)-AFr6
3	RP-KD 040 VS	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 150	T3-WL(P)-AFr6
3	Silkrock 3 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 230	T3-AFr7
3	Silkrock 3 SE hygienic	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig, nach VDI6022	6	0,039	50 - 230	T3-AFr7
3	Silkrock 3 SE Trox	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 230	T3-AFr7
3	Silkrock 3 SZ	A1	Glasseeide, schwarz, zweiseitig	6	0,039	100 - 230	T3-AFr7
3	Silkrock 3 SZ hygienic	A1	Glasseeide, schwarz, zweiseitig, nach VDI6022	6	0,039	100 - 230	T3-AFr7
3	Silkrock 3 SZ Trox	A1	Glasseeide, schwarz, zweiseitig	6	0,039	100 - 230	T3-AFr7
3	Silkrock 4 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 230	T3-AFr12
3	Silkrock 4 SE hygienic	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig, nach VDI6022	6	0,039	50 - 230	T3-AFr12
3	Sonorock	A1	-----	6	0,039	30 - 240	T3-AFr6
3	Sonorock L	A1	-----	6	0,039	40 - 120	T4-AFr6-MU1
3	Sonorock Plus	A1	-----	6	0,039	40 - 240	T3-AFr6
3	Sonorock-Akustik	A1	-----	6	0,039	45 - 95	T3-AFr6
3	Soundrock 3 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	6	0,039	50 - 240	T3-AFr7
3	Soundrock 3 NZ	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	6	0,039	100 - 240	T3-AFr7
3	Soundrock 3 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	50 - 240	T3-AFr7
3	Soundrock 3 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	6	0,039	100 - 240	T3-AFr7
3	Soundrock 4 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	6	0,039	50 - 240	T3-AFr12
3	Soundrock 4 NZ	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	6	0,039	100 - 240	T3-AFr12
3	Soundrock 4 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	6	0,039	40 - 240	T3-AFr12
3	Soundrock 4 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	6	0,039	60 - 240	T3-AFr12
3	Steelrock 040	A1	-----	6	0,039	40 - 240	T3-WL(P)-AFr6
3	Steelrock 040 Plus	A1	-----	6	0,039	40 - 240	T3-WL(P)-AFr6
3	Termarock 30	A1	-----	6	0,039	30 - 240	T3-AFr7
3	Durock 040	A1	-----	7	0,039	60 - 180	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR10- PL(5)650-WS
3	MiFa DP-GF	A1	-----	7	0,039	30 - 180	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR10- PL(5)550-WS
3	Prorock 040	A1	-----	7	0,039	60 - 180	T4-CS(10)50-TR7,5-PL(5)550
3	RP-GF	A1	-----	7	0,039	40 - 140	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR7,5- PL(5)550-WS
3	RPI-12	A1	-----	7	0,039	20 - 180	T4-CS(10)5-TR1-AFr43
3	RPI-13.5	A1	-----	7	0,039	20 - 160	T4-CS(10)50-TR10-WS-AFr60
3	Streetrock 140 SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	7	0,039	30 - 180	T3-CS(10)5-TR1-WL(P)-AFr50
3	Pentarock 040	A1	-----	8	0,039	50 - 240	T2-AFr6
3	Varirock	A1	-----	8	0,039	50 - 240	T2-AFr6

Anlage 1 zum

Seite 7 von 9

Zertifikat | 039-MPA NRW-00361-01(Version: 06) vom 09.05.2019 |

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
der Firma Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG, Werk Gladbeck

Linie	Produkt-bezeichnung	Brand-verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/Besonderheit	WLF-Gruppe	WLF-Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dickenbereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
3	Akustik-Profilfüller RAF-SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	9	0,039	20 - 50	T3-AFr12
3	Akustik-Profilfüller RAF-SE/V	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	9	0,039	30 - 50	T3-AFr12
3	Akustik-Profilfüller RAF-SE/VV	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	9	0,039	30 - 50	T3-AFr12
3	RAF	A1	-----	9	0,039	20 - 240	T3-AFr10
3	RAF-SE	A1	Glasvlies, schwarz, einseitig	9	0,039	20 - 240	T3-AFr10
3	RPI-6	A1	-----	9	0,039	20 - 240	T4-TR1-AFr20
3	RPI-7	A1	-----	9	0,039	20 - 240	T4-TR1-AFr20
3	Silkrock 5 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	30 - 230	T3-AFr12
3	Silkrock 5 SE hygienic	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig, nach VDI6022	9	0,039	30 - 230	T3-AFr12
3	Silkrock 5 SE TROX	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	30 - 230	T3-AFr12
3	Silkrock 5 SZ	A1	Glasseeide, schwarz, zweiseitig	9	0,039	60 - 230	T3-AFr12
3	Silkrock 6 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	30 - 230	T3-AFr20
3	Silkrock 6 SE hygienic	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig, nach VDI6022	9	0,039	30 - 230	T3-AFr20
3	Silkrock 6 SE Trox	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	30 - 230	T3-AFr20
3	Silkrock 7 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	20 - 160	T3-AFr20
3	Silkrock 8 SE	A1	Glasseeide, schwarz, einseitig	9	0,039	20 - 160	T3-AFr25
3	Soundrock 5 NZ	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	9	0,039	60 - 240	T3-AFr12
3	Soundrock 6 NZ	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	9	0,039	50 - 240	T3-AFr20
3	Soundrock 6 SZ	A1	Glasvlies, schwarz, zweiseitig	9	0,039	60 - 240	T3-AFr20
3	Soundrock 8 NE	A1	Glasvlies, natur, einseitig	9	0,039	20 - 240	T3-AFr25
3	Soundrock 8 NZ	A1	Glasvlies, natur, zweiseitig	9	0,039	40 - 240	T3-AFr25
3	Soundrock 8 SE	A1	Glasvlies schwarz einseitig	9	0,039	20 - 240	T3-AFr25
3	RPI-15	A1	-----	10	0,039	20 - 140	T4-CS(10)20-TR15-AFr60
3	RPI-17	A1	-----	10	0,039	10 - 120	T4-CS(10)20-TR20-AFr60
3	RP-TF	A1	-----	10	0,039	20 - 120	T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR7,5-PL(5)500-WS
3	Floorrock GP	A1	-----	19	0,039	20	T7-SD55-CP2-CC(1,5/0,3/10)22-AFr100
3	Floorrock GP	A1	-----	19	0,039	30	T7-SD42-CP2-CC(1,5/0,3/10)22-AFr100
3	Floorrock GP	A1	-----	19	0,039	40	T7-SD38-CP2-CC(1,5/0,3/10)22-AFr100
3	Splitrock 20	A1	-----	19	0,039	20	T7-WL(P)-SD48-CP2-AFr43
3	Splitrock 30	A1	-----	19	0,039	30	T7-WL(P)-SD27-CP2-AFr43
3	Splitrock 40	A1	-----	19	0,039	40	T7-WL(P)-SD21-CP2-AFr43
3	Splitrock 50	A1	-----	19	0,039	50	T7-WL(P)-SD18-CP2-AFr43
3	Splitrock 60	A1	-----	19	0,039	60	T7-WL(P)-SD14-CP2-AFr43
3	Durock 037	A1	-----	37	0,036	60 - 120	T4-DS(70,90)-CS(10)60-TR7,5-PL(5)650-WS

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)
der Firma Deutsche Rockwool GmbH & CO. KG, Werk Gladbeck

Linie	Produkt- bezeichnung	Brand- verhalten gemäß EN 13501-1	Beschichtung/ Besonderheit	WLF- Gruppe	WLF- Nennwert λ_D [W/(m·K)]	Dicken- bereich [mm]	Bezeichnungs-schlüssel gemäß EN 13162
86	Fixrock BWM Brandriegel L	A2, s1-d0	Brandriegel Kit, bestehend aus Sonorock verklebt mit Fixrock 033	80	7,50	260	T3-WL(P)-MU1
86	Fixrock BWM Brandriegel M	A2, s1-d0	Brandriegel Kit, bestehend aus Sonorock verklebt mit Fixrock 033	80	6,29	220	T3-WL(P)-MU1
86	Fixrock BWM Brandriegel S	A2, s1-d0	Brandriegel Kit, bestehend aus Sonorock verklebt mit Fixrock 033	80	5,08	180	T3-WL(P)-MU1
86	Fixrock BWM Brandriegel XL	A2, s1-d0	Brandriegel Kit, bestehend aus Sonorock verklebt mit Fixrock 033	80	8,62	300	T3-WL(P)-MU1